

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024	00:00	20,95	20,07	0,88			1		1		1					5,24	5,16
	01:00	19,07	18,18	0,89			1		1		1					3,30	3,26
	02:00	18,12	17,21	0,90			1		1		1					2,87	2,90
	03:00	17,83	17,20	0,63			1		1		1					3,43	3,41
	04:00	17,91	17,53	0,38			1		1		1					3,40	3,37
	05:00	18,90	17,75	1,15			1		1		1					3,67	3,68
	06:00	20,38	19,41	0,97			1	1	1							4,26	4,24
	07:00	23,43	22,70	0,73			1	1	1							6,65	6,68
	08:00	25,25	22,94	2,30		1	1	1	1							7,26	7,30
	09:00	26,59	24,18	2,41		1	1	1	1							7,99	7,99
	10:00	26,41	22,78	3,63		1	1	1	1							8,32	8,35
	11:00	25,79	19,69	6,10		1	1	1	1							7,69	7,43
	12:00	25,38	17,63	7,75			1		1		1					9,37	9,53
	13:00	25,13	16,21	8,92					1		1					10,05	10,05
	14:00	22,79	14,62	8,17					1		1					9,16	9,14
	15:00	21,19	13,04	8,15					1		1					8,49	8,47
	16:00	21,09	13,19	7,91					1		1					8,42	8,43
	17:00	22,69	13,99	8,70					1		1					9,03	9,05
	18:00	25,61	16,00	9,60					1		1					10,21	10,22
	19:00	28,48	17,83	10,65				1	1		1					11,34	11,37
20:00	32,06	24,44	7,62				1	1		1					12,79	12,81	
21:00	30,74	26,47	4,27				1	1		1			1		12,34	12,32	
22:00	26,94	23,24	3,70				1	1		1					10,12	9,84	
23:00	23,22	20,64	2,58			1	1	1							6,48	6,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης