

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024	00:00	4,72	4,39	0,34				1							1,04	1,10
	01:00	4,24	3,89	0,34				1							0,99	0,98
	02:00	4,09	3,88	0,21				1							0,83	0,83
	03:00	4,02	3,87	0,15				1							0,76	0,76
	04:00	4,06	3,99	0,07				1							0,79	0,79
	05:00	4,30	4,29	0,01				1							1,03	1,03
	06:00	4,73	4,56	0,16				1							1,43	1,43
	07:00	5,38	5,13	0,25			1	1							1,39	1,38
	08:00	5,92	5,50	0,42			1	1							1,57	1,58
	09:00	6,20	5,76	0,45			1	1							1,86	1,87
	10:00	5,96	5,51	0,45			1	1							1,63	1,62
	11:00	6,01	5,16	0,85			1	1							1,64	1,67
	12:00	5,80	4,75	1,05			1	1							1,47	1,45
	13:00	5,70	4,56	1,14				1							1,36	1,36
	14:00	5,42	4,30	1,13				1							1,24	1,26
	15:00	4,83	4,06	0,77				1							1,51	1,51
	16:00	5,00	4,55	0,45				1							1,56	1,56
	17:00	5,25	4,99	0,27				1							1,43	1,42
	18:00	5,67	5,56	0,11			1	1							1,32	1,33
	19:00	6,23	6,23	0,00			1	1							1,88	1,88
20:00	7,28	7,28	0,00		1	1	1							2,06	2,06	
21:00	7,36	7,22	0,14		1	1	1							1,99	1,95	
22:00	6,29	6,15	0,14			1	1							1,34	1,42	
23:00	5,36	4,99	0,38				1							1,07	1,06	

Το ΑΠ Τουρλί βρισκόταν όλη την μέρα σε απώλεια επικοινωνίας. Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης