

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
25/4/24 0:00	70,94	65,33	5,61	0,00		1			1							1	1				1	1	15,99	15,95	
25/4/24 1:00	66,09	59,57	6,51	0,00		1			1							1					1	1	16,28	16,42	
25/4/24 2:00	63,59	56,24	7,35	0,00		1			1							1					1	1	15,77	15,72	
25/4/24 3:00	62,39	55,19	7,20	0,00		1			1							1					1	1	14,35	14,38	
25/4/24 4:00	62,67	54,54	8,13	0,00		1			1							1					1	1	14,62	14,63	
25/4/24 5:00	65,75	58,24	7,51	0,00		1			1							1					1	1	17,72	17,75	
25/4/24 6:00	72,56	65,37	7,17	0,03		1			1							1	1				1	1	19,86	19,65	
25/4/24 7:00	83,57	71,63	10,77	1,17		1			1							1	1				1	1	24,73	24,81	
25/4/24 8:00	91,83	75,08	12,52	4,23		1			1							1	1				1	1	27,45	27,44	
25/4/24 9:00	99,20	76,69	11,57	10,94		1			1							1	1				1	1	29,59	29,68	
25/4/24 10:00	102,30	77,26	7,47	17,56		1			1							1	1				1	1	29,33	29,42	
25/4/24 11:00	101,95	80,87	6,43	14,65		1			1							1	1				1	1	30,43	30,42	
25/4/24 12:00	102,34	81,35	6,09	14,90		1			1							1	1				1	1	30,55	30,57	
25/4/24 13:00	103,43	83,78	8,71	10,93		1			1							1	1				1	1	30,96	30,95	
25/4/24 14:00	101,68	84,08	8,69	8,91		1			1							1	1				1	1	1	30,51	30,45
25/4/24 15:00	96,69	78,65	10,77	7,27		1			1							1	1				1	1	1	28,67	28,61
25/4/24 16:00	95,24	72,73	15,01	7,50		1			1							1	1				1	1		28,53	28,52
25/4/24 17:00	96,34	76,27	13,78	6,30		1			1							1	1				1	1		28,88	28,86
25/4/24 18:00	96,52	76,60	17,78	2,15		1			1							1	1				1	1		28,92	28,88
25/4/24 19:00	99,89	76,77	22,27	0,86		1			1							1	1				1	1		29,94	29,90
25/4/24 20:00	103,74	81,16	22,57	0,00		1			1							1	1				1	1		31,03	31,07
25/4/24 21:00	97,37	74,47	22,90	0,00		1			1							1	1				1	1		29,28	29,23
25/4/24 22:00	87,29	66,11	21,18	0,00		1			1							1	1				1	1		26,21	26,19
25/4/24 23:00	78,47	58,59	19,88	0,00		1			1							1					1	1		23,56	23,54

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Παραμονή D3 ΑΗΣ μετά από αίτημα του σταθμού