



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 25/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,36	1,72	0,01	0,63			1					1		0,28	0,27
	01:00	2,15	1,43	0,01	0,70								1		0,53	0,53
	02:00	2,02	1,30	0,02	0,70								1		0,44	0,44
	03:00	1,92	1,27	0,00	0,65								1		0,35	0,35
	04:00	1,89	1,26	0,00	0,62								1		0,33	0,32
	05:00	1,91	1,27	0,00	0,64								1		0,34	0,34
	06:00	1,97	1,27	0,02	0,68								1		0,40	0,41
	07:00	2,28	1,56	0,02	0,70								1		0,60	0,60
	08:00	2,52	1,70	0,02	0,80								1		0,69	0,69
	09:00	2,63	1,77	0,07	0,80								1		0,76	0,76
	10:00	2,71	1,68	0,23	0,80								1		0,81	0,80
	11:00	2,76	1,65	0,31	0,80								1		0,84	0,84
	12:00	2,77	1,76	0,21	0,80								1		0,84	0,84
	13:00	2,66	1,66	0,19	0,81								1		0,78	0,78
	14:00	2,57	1,49	0,41	0,66								1		0,73	0,74
	15:00	2,47	1,78	0,12	0,57								1		0,76	0,77
	16:00	2,38	1,85	0,01	0,52								1		0,76	0,76
	17:00	2,42	1,63	0,27	0,52								1		0,78	0,78
18:00	2,60	1,58	0,11	0,91								1		0,71	0,71	
19:00	2,80	1,74	0,13	0,92								1		0,81	0,81	
20:00	3,11	1,83	0,31	0,96								1		0,95	0,95	
21:00	3,16	1,99	0,10	1,08								1		0,98	0,98	
22:00	2,91	1,95	0,04	0,92								1		0,88	0,88	
23:00	2,63	1,78	0,15	0,70								1		0,81	0,81	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης