

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 27 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Απριλίου 2024	00:00	20,87	18,65	2,22			1		1		1					6,23	6,20
	01:00	18,94	17,39	1,55		1			1		1					6,39	6,52
	02:00	18,26	17,46	0,79		1			1		1					6,81	6,80
	03:00	17,67	16,04	1,63		1			1		1					6,20	6,17
	04:00	17,56	15,72	1,84		1			1		1					6,05	6,08
	05:00	18,33	16,02	2,32		1			1		1					6,79	6,80
	06:00	19,31	17,80	1,51		1			1		1					6,67	6,66
	07:00	21,23	20,43	0,80				1	1		1					6,82	6,68
	08:00	22,53	21,96	0,57				1	1		1					6,56	6,56
	09:00	23,08	22,68	0,40				1	1		1					7,16	7,14
	10:00	23,08	22,57	0,51				1	1		1					7,14	7,14
	11:00	23,42	21,15	2,27				1	1		1					7,40	7,44
	12:00	23,68	20,47	3,20				1	1		1					7,72	7,76
	13:00	24,04	21,05	2,99				1	1		1					8,04	8,06
	14:00	24,23	21,62	2,61				1	1		1					8,38	8,31
	15:00	22,98	20,71	2,27				1	1		1					7,01	6,97
	16:00	23,45	19,26	4,19				1	1		1					7,56	7,50
	17:00	22,84	18,59	4,25				1	1		1					6,86	6,88
	18:00	25,27	18,60	6,67				1	1		1					9,22	9,24
	19:00	28,40	19,53	8,87				1	1		1					11,32	11,34
20:00	31,86	22,71	9,15				1	1		1					12,70	12,72	
21:00	31,33	21,62	9,70				1	1		1					12,57	12,55	
22:00	27,48	18,62	8,86			1			1		1				11,08	11,03	
23:00	24,08	16,05	8,03			1			1		1				9,61	9,59	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης