

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024	00:00	21,33	14,07	7,27					1		1					8,59	8,56
	01:00	18,36	12,54	5,82					1		1					7,18	7,12
	02:00	18,71	12,75	5,96				1			1					7,46	7,49
	03:00	18,05	12,44	5,61				1			1					7,22	7,23
	04:00	17,70	11,78	5,92				1			1					7,08	7,08
	05:00	18,05	11,99	6,06				1			1					7,22	7,21
	06:00	18,21	11,70	6,51				1			1					7,27	7,28
	07:00	19,83	12,90	6,93				1			1					7,90	7,92
	08:00	21,53	14,34	7,18				1			1					8,60	8,61
	09:00	21,40	14,56	6,84				1			1					8,60	8,57
	10:00	21,98	14,96	7,02				1			1					8,76	8,78
	11:00	22,32	15,50	6,82				1			1					8,91	8,91
	12:00	23,14	16,03	7,10				1			1					9,25	9,25
	13:00	22,81	15,05	7,76				1			1					9,15	9,13
	14:00	21,12	13,45	7,67				1			1					8,50	8,46
	15:00	19,76	12,47	7,28				1			1					7,93	7,91
	16:00	19,53	12,50	7,03				1			1					7,79	7,82
	17:00	21,91	14,12	7,79				1			1					8,74	8,76
	18:00	24,75	15,89	8,86				1			1					9,85	9,88
	19:00	26,52	17,32	9,20			1	1			1					10,58	10,59
20:00	29,31	20,74	8,57			1	1			1					11,68	11,71	
21:00	29,60	21,66	7,94			1	1			1					11,87	11,85	
22:00	26,61	19,13	7,48			1	1			1					10,71	10,67	
23:00	23,17	17,98	5,20			1	1			1					8,75	8,74	

Τα ΑΠ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ και ΑΝΤΙΣΣΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:15 με 00:43. Μερική διακοπή στις 01:44 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης