

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 | | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------------|---|--|----------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 6,514 | 6,514 | 0,850 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | | |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Χρονική στιγμή |
| Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 | 00:00 | 4,63 | 4,13 | 0,50 | | | | 1 | | | | | | | 0,88 | 0,94 | |
| | 01:00 | 4,30 | 3,80 | 0,49 | | | | 1 | | | | | | | 1,06 | 1,05 | |
| | 02:00 | 4,04 | 3,74 | 0,30 | | | | 1 | | | | | | | 0,79 | 0,79 | |
| | 03:00 | 4,02 | 3,69 | 0,33 | | | | 1 | | | | | | | 0,80 | 0,79 | |
| | 04:00 | 4,01 | 3,92 | 0,09 | | | | 1 | | | | | | | 0,94 | 0,72 | |
| | 05:00 | 4,25 | 4,19 | 0,06 | | | | 1 | | | | | | | 1,18 | 0,96 | |
| | 06:00 | 4,65 | 4,59 | 0,07 | | | | 1 | | | | | | | 1,48 | 1,38 | |
| | 07:00 | 5,17 | 5,17 | 0,00 | | | | | 1 | | | | | | 1,05 | 0,95 | |
| | 08:00 | 5,57 | 5,57 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1,22 | 1,22 | |
| | 09:00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,18 | 1,15 | |
| | 10:00 | 5,50 | 5,49 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,16 | 1,17 | |
| | 11:00 | 5,31 | 5,29 | 0,01 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,98 | 0,97 | |
| | 12:00 | 5,33 | 5,28 | 0,06 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,99 | 1,00 | |
| | 13:00 | 5,32 | 5,17 | 0,16 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,99 | 0,98 | |
| | 14:00 | 4,98 | 4,89 | 0,10 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,67 | 0,67 | |
| | 15:00 | 4,65 | 4,54 | 0,11 | | | | 1 | | | | | | | 0,95 | 1,03 | |
| | 16:00 | 4,40 | 4,28 | 0,12 | | | | 1 | | | | | | | 1,15 | 1,14 | |
| | 17:00 | 4,75 | 4,66 | 0,09 | | | | 1 | | | | | | | 1,47 | 1,48 | |
| | 18:00 | 5,33 | 5,32 | 0,01 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,21 | 1,17 | |
| | 19:00 | 5,82 | 5,79 | 0,03 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,47 | 1,47 | |
| 20:00 | 6,90 | 6,88 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,92 | 1,87 | | |
| 21:00 | 7,04 | 7,02 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,67 | 1,66 | | |
| 22:00 | 6,06 | 6,06 | 0,00 | | | 1 | 1 | | | | | | | 1,19 | 1,27 | | |
| 23:00 | 5,23 | 5,19 | 0,03 | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,92 | 0,91 | | |

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας. Το ΑΠ Άγιος Σώζων 2 παρουσ

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης