

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Απριλίου 2024	00:00	4,60	4,49	0,11				1							0,84	0,93
	01:00	4,31	4,19	0,12				1							1,06	1,06
	02:00	4,09	3,91	0,19				1							0,85	0,84
	03:00	4,00	3,71	0,29				1							0,74	0,74
	04:00	4,05	3,76	0,29				1							0,79	0,79
	05:00	4,26	3,78	0,47				1							0,97	0,99
	06:00	4,54	4,04	0,49				1							1,27	1,27
	07:00	4,90	3,85	1,05				1							1,63	1,64
	08:00	5,34	3,94	1,40				1							1,86	1,86
	09:00	5,57	4,06	1,51				1							1,95	1,95
	10:00	5,72	3,73	1,99				1							2,00	2,00
	11:00	5,94	3,93	2,01				1							2,06	2,06
	12:00	5,78	4,31	1,47				1							1,56	1,52
	13:00	5,88	3,91	1,98				1							2,02	2,03
	14:00	5,84	3,94	1,90				1							2,04	2,04
	15:00	5,33	3,95	1,38				1							1,86	1,86
	16:00	5,01	3,41	1,60				1							1,72	1,72
	17:00	5,08	3,57	1,52				1							1,77	1,76
	18:00	5,54	4,24	1,30				1							1,73	1,71
	19:00	6,13	4,36	1,77				1	1						1,76	1,77
	20:00	7,30	4,91	2,39				1	1						2,39	2,48
	21:00	7,37	4,99	2,38				1	1						2,42	2,49
	22:00	6,36	4,36	2,00				1	1						2,05	2,02
	23:00	5,44	4,22	1,21				1	1						1,23	1,26

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης