

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 28 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 28 Απριλίου 2024	00:00	4,79	3,27	1,52				1							1,53	1,53	
	01:00	4,40	3,25	1,15				1							1,15	1,14	
	02:00	4,09	3,25	0,84				1							0,84	0,84	
	03:00	4,01	3,25	0,76				1							0,76	0,76	
	04:00	4,06	3,25	0,80				1							0,80	0,80	
	05:00	4,13	3,26	0,87				1							0,87	0,88	
	06:00	4,31	3,26	1,06				1							1,05	1,05	
	07:00	4,46	3,25	1,21				1							1,21	1,20	
	08:00	4,74	3,26	1,48				1							1,48	1,48	
	09:00	4,89	3,30	1,59				1							1,59	1,59	
	10:00	5,13	3,37	1,75				1							1,75	1,74	
	11:00	5,35	3,52	1,83				1							1,83	1,84	
	12:00	5,58	3,66	1,93				1							1,93	1,93	
	13:00	5,59	3,72	1,87				1							1,94	1,94	
	14:00	4,67	3,24	1,43				1							1,43	1,42	
	15:00	4,25	3,27	0,99				1							1,00	1,00	
	16:00	4,29	3,27	1,02				1							1,02	1,03	
	17:00	4,71	3,26	1,44				1							1,43	1,44	
	18:00	5,26	3,52	1,73				1							1,86	1,80	
	19:00	5,79	3,82	1,97				1							1,97	1,99	
	20:00	6,64	5,28	1,36			1		1						1,73	1,83	
	21:00	6,88	5,10	1,78			1		1						2,39	2,40	
	22:00	6,11	4,42	1,69			1		1						1,80	1,78	
	23:00	5,40	4,08	1,31					1						1,31	1,34	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΟΥΡΑΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας και το ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 κα'

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης