

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024			Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
					G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12			
Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024	00:00	1,72	1,70	0,02	1			1	1								0,38	0,27
	01:00	1,62	1,53	0,09	1			1	1								0,32	0,16
	02:00	1,58	1,48	0,10	1			1	1								0,16	0,15
	03:00	1,54	1,48	0,06	1			1	1								0,12	0,12
	04:00	1,57	1,55	0,02	1			1	1								0,16	0,15
	05:00	1,58	1,56	0,02	1			1	1								0,16	0,15
	06:00	1,61	1,59	0,02	1			1	1								0,12	0,11
	07:00	1,71	1,71	0,01	1			1	1								0,19	0,19
	08:00	1,77	1,77	0,00	1			1	1								0,16	0,15
	09:00	1,94	1,94	0,00	1				1					1			0,25	0,26
	10:00	1,91	1,91	0,00	1				1					1			0,22	0,23
	11:00	1,90	1,90	0,00	1				1					1			0,22	0,21
	12:00	1,93	1,93	0,00	1				1					1			0,24	0,24
	13:00	1,98	1,94	0,03	1				1					1			0,30	0,30
	14:00	1,89	1,85	0,04	1				1					1			0,21	0,21
	15:00	1,79	1,76	0,03	1				1					1			0,12	0,12
	16:00	1,81	1,76	0,05	1				1					1			0,13	0,12
	17:00	1,84	1,82	0,02	1				1					1			0,15	0,16
	18:00	1,99	1,99	0,00	1				1					1			0,31	0,31
	19:00	2,17	2,17	0,00	1				1	1							0,47	0,46
20:00	2,31	2,31	0,00	1				1	1							0,62	0,62	
21:00	2,33	2,33	0,00	1				1	1							0,65	0,65	
22:00	2,14	2,14	0,00	1				1	1							0,46	0,46	
23:00	1,98	1,98	0,00	1				1	1							0,29	0,29	

Το ΑΠ παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 00:30 με 01:30. Η μονάδα G1 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης