

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 27/4/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20			
Η ε ρ ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο	00:00	13,90	12,84	1,05			1						1	4,37	4,45	
	01:00	12,94	11,72	1,22			1						1	3,38	3,43	
	02:00	12,62	11,82	0,80			1							4,37	4,66	
	03:00	12,37	11,41	0,96			1							4,33	4,60	
	04:00	12,26	11,17	1,09			1							4,29	4,55	
	05:00	12,69	11,68	1,00			1							4,44	4,72	
	06:00	13,73	12,65	1,08			1							4,55	4,80	
	07:00	15,05	13,57	1,48			1							5,21	5,31	
	08:00	15,91	14,10	1,81			1						1	5,57	5,69	
	09:00	15,83	13,53	2,30			1						1	5,54	5,66	
	10:00	15,33	12,59	2,74			1						1	5,37	5,47	
	11:00	15,00	12,02	2,98			1						1	5,21	5,31	
	12:00	15,37	12,46	2,91			1						1	5,37	5,49	
	13:00	17,07	14,45	2,62			1						1	5,96	6,14	
	14:00	17,80	15,02	2,78			1						1	6,23	6,44	
	15:00	15,90	13,62	2,28			1						1	5,59	5,71	
	16:00	14,98	12,75	2,23			1						1	5,21	5,29	
	17:00	15,59	13,60	1,99			1						1	5,44	5,52	
	18:00	17,21	15,28	1,93			1						1	5,88	5,90	
	19:00	18,93	16,65	2,28			1	1						4,82	4,99	
	20:00	16,99	14,98	2,01			1	1						4,34	4,81	
	21:00	20,14	17,76	2,38			1	1						1	4,15	4,84
	22:00	17,56	14,46	3,11				1						1	5,47	6,01
	23:00	15,54	12,22	3,32				1						1	5,16	5,56

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τη 01:30. Το ΑΠ Κεφαλα παρουσίαζε απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Κοφινάς ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 20:00 έως τις 00:00. Σημειώθηκε μερική διακοπή από τις 20:30 έως τις 21:10 λόγω σφάλματος στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης