

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο 27/4/2024 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 00:00 | 2,48 | 1,39 | 0,68 | 0,40 | | | | | | | | 1 | | 0,86 | 0,86 |
| | 01:00 | 2,24 | 1,31 | 0,62 | 0,30 | | | | | | | | 1 | | 0,70 | 0,70 |
| | 02:00 | 1,99 | 1,35 | 0,63 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,68 | 0,69 |
| | 03:00 | 1,93 | 1,32 | 0,60 | 0,00 | | | 1 | | | | | | | 0,66 | 0,65 |
| | 04:00 | 1,90 | 1,28 | 0,62 | 0,00 | | | 1 | | | | | | | 0,66 | 0,66 |
| | 05:00 | 1,90 | 1,27 | 0,62 | 0,00 | | | 1 | | | | | | | 0,66 | 0,66 |
| | 06:00 | 2,02 | 1,45 | 0,57 | 0,01 | | | 1 | | | | | | | 0,70 | 0,71 |
| | 07:00 | 2,18 | 1,52 | 0,67 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 08:00 | 2,35 | 1,30 | 0,73 | 0,32 | | | 1 | | | | | | | 0,80 | 0,80 |
| | 09:00 | 2,65 | 1,31 | 0,83 | 0,51 | | | 1 | | | | | | | 0,92 | 0,93 |
| | 10:00 | 2,73 | 1,31 | 0,91 | 0,51 | | | 1 | | | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 11:00 | 2,66 | 1,63 | 0,81 | 0,22 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,91 | 0,91 |
| | 12:00 | 2,66 | 1,93 | 0,73 | 0,00 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,93 | 0,93 |
| | 13:00 | 2,83 | 2,18 | 0,65 | 0,00 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,97 | 0,97 |
| | 14:00 | 2,85 | 2,19 | 0,65 | 0,00 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,97 | 0,97 |
| | 15:00 | 2,69 | 1,84 | 0,85 | 0,00 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,94 | 0,94 |
| | 16:00 | 2,48 | 1,64 | 0,84 | 0,00 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,87 | 0,87 |
| | 17:00 | 2,61 | 1,72 | 0,89 | 0,00 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,90 | 0,91 |
| | 18:00 | 2,84 | 1,97 | 0,86 | 0,00 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,88 | 0,88 |
| | 19:00 | 3,05 | 2,13 | 0,93 | 0,00 | | | 1 | | | | 1 | | | 0,98 | 0,98 |
| 20:00 | 3,41 | 2,49 | 0,92 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 0,98 | 0,98 | |
| 21:00 | 3,36 | 2,55 | 0,82 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 0,98 | 0,98 | |
| 22:00 | 3,12 | 2,25 | 0,87 | 0,00 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 | |
| 23:00 | 2,82 | 2,05 | 0,77 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 | 0,96 | 0,96 | |

Παρατηρήσεις

Στις 11:26 τέθηκε εκτός λειτουργίας ο ΥΒΕ λόγω εργασιών στο Δίκτυο και εντάχθηκε η μονάδα G6

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |