

HΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024	00:00	20,56	16,08	4,48				1			1					7,46	7,50
	01:00	18,52	12,90	5,61				1			1					7,42	7,41
	02:00	17,91	13,26	4,65				1			1					7,18	7,17
	03:00	17,48	12,62	4,87				1			1					6,98	6,98
	04:00	17,52	12,60	4,92				1			1					6,95	6,94
	05:00	18,51	12,72	5,79				1			1					7,39	7,40
	06:00	19,44	13,06	6,38				1			1					7,76	7,76
	07:00	22,11	15,07	7,04				1			1					8,81	8,83
	08:00	24,23	16,50	7,73			1	1			1					9,67	9,69
	09:00	24,60	16,42	8,18			1	1			1					9,83	9,84
	10:00	23,95	15,51	8,44			1	1			1					9,54	9,56
	11:00	23,89	14,93	8,96				1			1					9,55	9,55
	12:00	24,11	14,75	9,36				1			1					9,65	9,64
	13:00	23,63	14,40	9,23				1			1					9,46	9,44
	14:00	21,94	13,29	8,65				1			1					8,81	8,79
	15:00	20,64	12,51	8,13				1			1					8,28	8,27
	16:00	21,37	12,99	8,38				1			1					8,50	8,53
	17:00	23,70	14,37	9,33				1			1					9,47	9,46
	18:00	26,52	16,11	10,41				1			1					10,58	10,60
	19:00	28,69	17,53	11,16				1	1		1					11,42	11,45
20:00	31,82	19,45	12,36				1	1		1					12,67	12,70	
21:00	31,50	19,24	12,26				1	1		1					12,63	12,62	
22:00	27,50	16,85	10,64				1	1	1						11,06	11,00	
23:00	23,52	14,48	9,04				1	1	1						9,47	9,44	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης