

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
																	Χρονική στιγμή
Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024		00:00	4,69	3,25	1,45				1						1,45	1,43	
		01:00	4,28	3,25	1,03				1						1,03	1,02	
		02:00	4,05	3,26	0,79				1						0,79	0,79	
		03:00	3,99	3,25	0,74				1						0,74	0,74	
		04:00	4,02	3,26	0,76				1						0,76	0,76	
		05:00	4,28	3,26	1,02				1						1,01	1,01	
		06:00	4,61	3,27	1,34				1						1,33	1,34	
		07:00	5,09	3,36	1,73				1						1,72	1,73	
		08:00	5,51	3,59	1,92				1						1,91	1,90	
		09:00	5,59	3,66	1,93				1						1,93	1,92	
		10:00	5,51	3,64	1,86				1						1,86	1,87	
		11:00	5,42	3,56	1,86				1						1,86	1,87	
		12:00	5,47	3,69	1,79				1						1,80	1,67	
		13:00	5,48	3,69	1,78				1						1,89	1,90	
		14:00	5,06	3,92	1,14				1						1,76	1,74	
		15:00	4,65	3,32	1,34				1						1,40	1,40	
		16:00	4,64	3,25	1,39				1						1,39	1,39	
		17:00	4,85	3,31	1,54				1						1,53	1,54	
		18:00	5,53	3,72	1,81				1						1,81	1,81	
		19:00	6,17	4,17	2,01				1						2,00	2,02	
	20:00	7,35	5,01	2,34			1	1						2,35	2,40		
	21:00	7,50	5,10	2,40			1	1						2,41	2,49		
	22:00	6,49	4,37	2,12			1	1						2,13	2,10		
	23:00	5,52	4,19	1,33			1	1						1,34	1,37		

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης