

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Μ. Δευτέρα 29/4/2024 | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|----------------------|------|--------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | |
| Η Ε Τ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Μ. Δευτέρα | 00:00 | 6,31 | 3,74 | 2,57 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 01:00 | 6,20 | 3,84 | 2,36 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 02:00 | 5,81 | 3,32 | 2,49 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 03:00 | 5,73 | 3,12 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 04:00 | 5,64 | 3,03 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 05:00 | 5,65 | 3,04 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 06:00 | 5,64 | 3,05 | 2,60 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 07:00 | 5,93 | 3,35 | 2,58 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 08:00 | 6,12 | 3,52 | 2,60 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 09:00 | 6,15 | 3,54 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 10:00 | 6,00 | 3,39 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 11:00 | 6,07 | 3,46 | 2,61 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 12:00 | 6,85 | 4,24 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 13:00 | 6,89 | 4,28 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 14:00 | 7,15 | 4,54 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 15:00 | 7,09 | 4,48 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 16:00 | 6,99 | 4,39 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 17:00 | 7,10 | 4,49 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 18:00 | 7,43 | 4,82 | 2,61 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 19:00 | 7,74 | 5,13 | 2,61 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| | 20:00 | 8,42 | 5,82 | 2,60 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 21:00 | 8,32 | 5,71 | 2,60 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 22:00 | 7,75 | 5,14 | 2,61 | | 1 | | | | 2 | 2,65 |
| 23:00 | 6,90 | 4,29 | 2,61 | | 1 | | | | 2 | 2,65 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης