

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 28/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,50	1,72	0,78	0,00									1	0,88	0,88
	01:00	2,25	1,51	0,74	0,00									1	0,79	0,78
	02:00	2,08	1,39	0,69	0,00									1	0,73	0,73
	03:00	2,01	1,34	0,67	0,00									1	0,70	0,70
	04:00	1,99	1,34	0,65	0,00									1	0,70	0,70
	05:00	1,97	1,38	0,60	0,00									1	0,69	0,69
	06:00	1,98	1,36	0,62	0,00									1	0,69	0,69
	07:00	2,15	1,43	0,72	0,00									1	0,75	0,75
	08:00	2,35	1,55	0,80	0,00									1	0,82	0,82
	09:00	2,50	1,72	0,78	0,00									1	0,88	0,88
	10:00	2,61	1,77	0,84	0,00									1	0,91	0,91
	11:00	2,69	1,83	0,86	0,00									1	0,94	0,94
	12:00	2,42	2,04	0,38	0,00									1	0,38	0,98
	13:00	2,46	2,09	0,38	0,00						1			1	0,38	0,98
	14:00	2,24	1,86	0,38	0,00						1			1	0,38	0,94
	15:00	1,98	1,60	0,38	0,00									1	0,39	0,85
	16:00	1,85	1,47	0,38	0,00									1	0,39	0,76
	17:00	2,06	1,68	0,38	0,00									1	0,39	0,82
	18:00	2,18	1,80	0,38	0,00									1	0,39	0,85
	19:00	2,33	1,95	0,38	0,00									1	0,39	0,88
20:00	2,69	2,30	0,38	0,00						1			1	0,39	0,95	
21:00	2,77	2,39	0,38	0,00						1			1	0,39	0,97	
22:00	2,54	2,16	0,38	0,00						1			1	0,39	0,92	
23:00	2,20	1,96	0,24	0,00						1	1		1	0,24	0,34	

Παρατηρήσεις

1. Το Α/Π Κεφαλές έχει σφάλμα επικοινωνίας από τις 12:51
2. Στις 23:09 έγινε πλύση της Μονάδας G8 απο τον Σταθμό

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης