

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 29/4/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,95	1,57	0,38	0,00									1	0,39	0,79
	01:00	1,66	1,30	0,36	0,00									1	0,36	0,62
	02:00	1,50	1,24	0,26	0,00									1	0,26	0,42
	03:00	1,50	1,17	0,33	0,00									1	0,33	0,57
	04:00	1,41	1,03	0,38	0,00			1							0,39	0,68
	05:00	1,41	1,03	0,38	0,00			1							0,39	0,68
	06:00	1,56	1,18	0,38	0,00			1							0,39	0,72
	07:00	1,67	1,29	0,38	0,00			1							0,39	0,74
	08:00	1,87	1,49	0,38	0,00			1		1					0,39	0,74
	09:00	2,13	1,78	0,35	0,00			1		1					0,35	0,77
	10:00	2,04	1,66	0,38	0,00									1	0,39	0,82
	11:00	2,12	1,74	0,38	0,00									1	0,39	0,84
	12:00	2,16	1,78	0,38	0,00									1	0,39	0,85
	13:00	2,17	1,79	0,38	0,00									1	0,39	0,85
	14:00	2,17	1,78	0,38	0,00									1	0,39	0,85
	15:00	2,13	1,75	0,38	0,00									1	0,39	0,84
	16:00	1,93	1,55	0,38	0,00									1	0,39	0,79
	17:00	1,95	1,57	0,38	0,00									1	0,39	0,80
	18:00	2,12	1,74	0,38	0,00									1	0,39	0,84
	19:00	2,33	1,94	0,38	0,00									1	0,39	0,88
20:00	2,70	2,32	0,38	0,00						1			1	0,39	0,96	
21:00	2,79	2,40	0,38	0,00						1			1	0,39	0,98	
22:00	2,61	2,23	0,38	0,00						1			1	0,39	0,94	
23:00	2,27	1,89	0,38	0,00									1	0,39	0,87	

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές έχει σφάλμα επικοινωνίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης