

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 30 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	00:00	3,33	2,42	0,91	1					0,91	0,95
	01:00	3,22	2,28	0,94	1					0,95	0,95
	02:00	3,15	2,20	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,04	2,18	0,86	1					0,86	0,90
	04:00	3,01	2,20	0,82	1					0,78	0,88
	05:00	3,21	2,28	0,93	1					0,92	0,95
	06:00	3,40	2,53	0,87	1					0,87	0,95
	07:00	3,63	2,81	0,83	1					0,79	0,95
	08:00	3,79	2,85	0,94	1					0,94	0,95
	09:00	3,83	3,73	0,10	1	1				0,11	0,00
	10:00	3,74	3,29	0,44	1					0,44	0,60
	11:00	3,64	2,75	0,90	1					0,91	0,95
	12:00	3,56	2,63	0,92	1					0,93	0,95
	13:00	3,62	2,69	0,92	1					0,93	0,95
	14:00	3,47	2,52	0,95	1					0,80	0,95
	15:00	3,39	2,45	0,94	1					0,95	0,95
	16:00	3,46	2,52	0,94	1					0,95	0,95
	17:00	3,73	2,81	0,93	1					0,93	0,95
	18:00	4,05	3,21	0,83	1					0,84	0,95
	19:00	4,36	3,42	0,94	1					0,95	0,95
	20:00	4,79	3,88	0,91	1				1	0,91	0,95
	21:00	4,63	3,68	0,95	1					0,95	0,95
	22:00	4,19	3,26	0,94	1					0,95	0,95
	23:00	3,79	2,84	0,94	1					0,95	0,95

Κατά το διάστημα 09:00 με 10:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών της G1. Το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης