

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Απριλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	00:00	20,53	12,69	7,85				1	1							8,24	8,23
	01:00	18,98	11,74	7,24				1	1							7,61	7,61
	02:00	18,04	11,26	6,78				1	1							7,03	7,02
	03:00	17,76	11,25	6,52				1	1							6,76	6,76
	04:00	17,48	11,27	6,22				1	1							6,48	6,49
	05:00	18,53	11,67	6,86				1	1							7,35	7,36
	06:00	19,52	12,23	7,29				1	1							7,79	7,81
	07:00	22,39	14,61	7,78				1	1							8,81	8,94
	08:00	23,60	18,60	5,00				1	1					4		6,48	9,42
	09:00	26,00	18,86	7,15				1	1	1				1		9,87	9,97
	10:00	25,51	18,14	7,37				1		1		1				9,30	9,39
	11:00	25,18	19,73	5,45				1		1		1				9,51	9,55
	12:00	26,23	20,71	5,53				1		1		1				8,93	9,06
	13:00	25,11	18,05	7,06				1		1		1				9,35	9,31
	14:00	22,60	18,27	4,32				1		1		1				5,02	6,77
	15:00	21,64	16,08	5,56				1		1		1				5,90	5,90
	16:00	21,34	16,55	4,79				1		1		1				5,85	6,10
	17:00	23,41	18,12	5,29				1		1		1				5,49	7,53
	18:00	26,53	18,16	8,37				1		1		1				8,83	10,37
	19:00	28,85	18,10	10,75				1		1		1				11,52	11,54
20:00	31,89	20,07	11,82				1		1		1				12,71	12,75	
21:00	31,74	20,18	11,56				1		1		1				12,74	12,71	
22:00	28,23	18,81	9,42				1	1	1						10,94	10,82	
23:00	24,06	15,76	8,30				1	1	1						9,53	9,51	

Στις 08:00 και στις 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 09:00 και στις 16:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΣΙΓΡΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 09:30 με 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης