

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Απριλίου 2024	00:00	4,87	3,29	1,59				1							1,59	1,58
	01:00	4,40	3,24	1,16				1							1,16	1,15
	02:00	4,21	3,25	0,96				1							0,96	0,95
	03:00	4,07	3,26	0,82				1							0,82	0,82
	04:00	4,13	3,26	0,87				1							0,86	0,86
	05:00	4,33	3,27	1,06				1							1,06	1,07
	06:00	4,68	3,42	1,27				1							1,41	1,42
	07:00	5,29	4,02	1,27				1							1,84	1,83
	08:00	6,14	4,42	1,72				1							2,06	2,07
	09:00	6,77	4,65	2,12				1	1						2,34	2,35
	10:00	7,13	4,87	2,26				1	1						2,42	2,48
	11:00	7,09	5,34	1,75				1		1					2,16	1,98
	12:00	7,12	5,58	1,54				1	1						2,44	2,49
	13:00	7,19	5,38	1,81				1	1						2,44	2,52
	14:00	6,56	4,50	2,07				1	1						2,20	2,18
	15:00	6,18	4,41	1,77				1		1					1,78	1,68
	16:00	6,10	4,05	2,04						1					2,04	2,06
	17:00	6,15	4,05	2,11						1					2,12	2,11
	18:00	6,51	4,36	2,15						1					2,23	2,23
	19:00	6,88	4,58	2,30						1					2,31	2,32
20:00	7,62	5,22	2,41				1		1					2,42	2,55	
21:00	7,70	5,30	2,39				1		1					2,43	2,57	
22:00	6,78	4,57	2,21				1		1					2,27	2,28	
23:00	5,74	4,24	1,49						1					1,51	1,51	

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΟΥΡΑΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης