

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 30/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20		
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	14,01	9,71	4,30			1							4,92	4,92
	01:00	13,26	9,18	4,09			1							4,65	4,64
	02:00	12,77	8,80	3,97			1							4,47	4,51
	03:00	12,62	8,27	4,35			1							4,42	4,46
	04:00	12,55	8,21	4,33			1							4,39	4,43
	05:00	13,00	8,57	4,44			1							4,54	4,59
	06:00	14,54	9,85	4,69			1							5,08	5,16
	07:00	16,17	11,39	4,78			1							5,64	5,74
	08:00	16,89	12,21	4,68			1		1					5,91	6,01
	09:00	16,66	11,88	4,78			1		1					5,84	5,92
	10:00	15,73	11,31	4,42			1		1					5,51	5,54
	11:00	15,74	11,75	3,99			1		1					5,50	5,55
	12:00	15,95	11,40	4,55			1		1					5,58	5,63
	13:00	15,85	11,10	4,75			1		1					5,55	5,60
	14:00	15,33	10,94	4,39			1		1					5,38	5,39
	15:00	14,15	10,33	3,82			1		1					4,59	4,61
	16:00	14,63	10,43	4,20			1		1					4,95	5,03
	17:00	15,75	11,66	4,09			1		1					5,50	5,59
	18:00	17,67	13,31	4,35			1		1					6,17	6,29
	19:00	19,26	15,19	4,07			1		1					6,52	6,63
	20:00	21,52	17,49	4,03			1							7,51	7,70
	21:00	21,19	17,14	4,05	1		1							7,44	7,60
	22:00	19,05	14,52	4,53	1		1							6,67	6,48
	23:00	16,66	12,88	3,77			1		1					5,87	5,94

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 παρουσίαζαν απώλειες επικοινωνίας από τις 00:00 έως τη 06:00. Το ΑΠ Κεφαλα ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 09:00 έως τις 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης