

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 30 Απρίλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
30/4/24 0:00	76,06	60,34	15,72	0,00		1			1							0		1			1		1	22,77	22,76	
30/4/24 1:00	71,63	55,53	16,10	0,00		1			1							0		1			1		1	21,42	21,39	
30/4/24 2:00	68,98	53,16	15,82	0,00		1			1							0		1			1		1	20,59	20,56	
30/4/24 3:00	67,53	52,47	15,06	0,00		1			1							0		1			1		1	19,61	19,54	
30/4/24 4:00	67,85	52,98	14,86	0,00		1			1							0		1			1		1	19,96	19,90	
30/4/24 5:00	71,75	54,65	17,09	0,00		1			1							0		1			1		1	21,49	21,52	
30/4/24 6:00	77,01	58,99	17,71	0,31		1			1							0		1			1		1	23,02	23,07	
30/4/24 7:00	90,17	66,23	19,72	4,22		1			1							0		1			1		1	26,94	26,98	
30/4/24 8:00	101,27	71,39	19,80	10,08		1			1							0		1			1	1	1	30,29	30,34	
30/4/24 9:00	108,38	73,08	20,72	14,59		1			1							0		1			1	1	1	32,42	32,40	
30/4/24 10:00	110,96	72,60	20,50	17,85		1			1							0	1	1			1	1	1	32,99	32,89	
30/4/24 11:00	110,56	69,01	21,73	19,82		1			1							0	1	1			1	1	1	33,18	33,15	
30/4/24 12:00	111,90	68,59	22,30	21,00		1			1							0	1	1			1	1	1	33,51	33,52	
30/4/24 13:00	113,19	70,39	21,67	21,13		1			1							0	1	1			1	1	1	33,91	33,90	
30/4/24 14:00	110,69	69,82	20,45	20,43		1			1							0	1	1			1	1	1	33,12	33,12	
30/4/24 15:00	106,92	69,03	19,02	18,87		1			1							0	1	1			1	1	1	32,01	32,01	
30/4/24 16:00	104,52	69,19	19,14	16,20		1			1							0	1	1			1	1	1	31,30	31,32	
30/4/24 17:00	105,52	73,84	19,06	12,62		1			1							0	1	1			1	1	1	31,58	31,59	
30/4/24 18:00	105,21	79,09	19,37	6,75		1			1							0	1	1			1	1	1	31,43	31,47	
30/4/24 19:00	105,61	84,40	20,05	1,16		1			1							0	1	1			1	1	1	31,58	31,59	
30/4/24 20:00	109,74	87,83	21,90	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	32,77	32,79	
30/4/24 21:00	104,11	81,86	22,25	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	31,18	31,21	
30/4/24 22:00	93,59	72,96	20,62	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	28,12	28,03	
30/4/24 23:00	84,56	67,44	17,12	0,00		1			1							0	1	1			1	1	1	25,32	25,28	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- 24ωρη λειτουργία D3 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού