

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 30/4/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,47	1,54	0,93	0,00								1		0,99	0,78
	01:00	2,31	1,39	0,92	0,00								1		0,99	0,71
	02:00	2,19	1,28	0,90	0,00								1		0,96	0,62
	03:00	2,04	1,10	0,93	0,00			1							0,99	0,70
	04:00	1,98	1,05	0,93	0,00			1							0,99	0,69
	05:00	1,96	1,03	0,93	0,00			1							0,99	0,68
	06:00	2,07	1,13	0,93	0,00			1							0,99	0,71
	07:00	2,22	1,29	0,93	0,00			1							0,99	0,74
	08:00	2,47	1,54	0,93	0,00			1		1					0,99	0,78
	09:00	2,73	1,81	0,92	0,00			1		1					0,98	0,83
	10:00	2,74	1,82	0,92	0,00									1	0,98	0,85
	11:00	2,85	1,94	0,92	0,00									1	0,99	0,88
	12:00	2,91	1,99	0,92	0,00									1	0,99	0,94
	13:00	3,00	2,07	0,93	0,00									1	0,99	0,99
	14:00	2,87	1,95	0,92	0,00									1	0,98	0,98
	15:00	2,80	1,89	0,91	0,00									1	0,97	0,97
	16:00	2,66	1,81	0,85	0,00									1	0,93	0,93
	17:00	2,73	1,92	0,81	0,00									1	0,95	0,95
	18:00	2,91	2,07	0,83	0,00									1	0,98	0,98
	19:00	3,18	2,26	0,92	0,00						1			1	0,99	0,99
20:00	3,55	2,63	0,92	0,00						1			1	0,99	0,99	
21:00	3,64	2,72	0,92	0,00						1			1	0,99	0,99	
22:00	3,36	2,46	0,90	0,00						1			1	0,99	0,99	
23:00	3,04	2,20	0,84	0,00						1			1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε σφάλμα επικοινωνίας έως τις 12:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης