

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή του Πάσχα 5/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Κυριακή του Πάσχα	05/05/24 0:00	31,84	1		1	1	1	1	1	1	3
	05/05/24 1:00	29,35	1		1	1	1	1	1	1	
	05/05/24 2:00	27,85	1		1	1	1	1	1	1	
	05/05/24 3:00	26,54	1		1	1	1	1	1	1	
	05/05/24 4:00	26,66	1		1	1	1	1	1	1	
	05/05/24 5:00	27,28	1		1	1	1	1	1	1	
	05/05/24 6:00	28,89	1		1	1	1	1	1	1	
	05/05/24 7:00	32,00	1		1	1	1	1	1	1	3
	05/05/24 8:00	34,91	1		1	1	1	1	1	1	7
	05/05/24 9:00	36,60	1		1	1	1	1	1	1	9
	05/05/24 10:00	37,48	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 11:00	38,37	1		1	1	1	1	1	1	11
	05/05/24 12:00	38,41	1		1	1	1	1	1	1	11
	05/05/24 13:00	39,31	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/05/24 14:00	38,19	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 15:00	37,74	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 16:00	36,91	1		1	1	1	1	1	1	9
	05/05/24 17:00	37,08	1		1	1	1	1	1	1	9
	05/05/24 18:00	38,00	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 19:00	38,47	1		1	1	1	1	1	1	11
05/05/24 20:00	40,12	1		1	1	1	1	1	1	13	
05/05/24 21:00	40,64	1		1	1	1	1	1	1	14	
05/05/24 22:00	37,59	1		1	1	1	1	1	1	10	
05/05/24 23:00	35,23	1		1	1	1	1	1	1	7	

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.