

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα του Πάσχα 6/5/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Δευτέρα του Πάσχα	06/05/24 0:00	31,52	1		1	1	1	1	1	1	3
	06/05/24 1:00	29,05	1		1	1	1	1	1	1	
	06/05/24 2:00	27,57	1		1	1	1	1	1	1	
	06/05/24 3:00	26,28	1		1	1	1	1	1	1	
	06/05/24 4:00	26,39	1		1	1	1	1	1	1	
	06/05/24 5:00	27,01	1		1	1	1	1	1	1	
	06/05/24 6:00	28,60	1		1	1	1	1	1	1	
	06/05/24 7:00	31,68	1		1	1	1	1	1	1	3
	06/05/24 8:00	34,56	1		1	1	1	1	1	1	7
	06/05/24 9:00	36,23	1		1	1	1	1	1	1	8
	06/05/24 10:00	37,10	1		1	1	1	1	1	1	9
	06/05/24 11:00	37,98	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/05/24 12:00	38,02	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/05/24 13:00	38,91	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 14:00	37,80	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/05/24 15:00	37,36	1		1	1	1	1	1	1	9
	06/05/24 16:00	36,54	1		1	1	1	1	1	1	9
	06/05/24 17:00	36,71	1		1	1	1	1	1	1	9
	06/05/24 18:00	37,62	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/05/24 19:00	38,08	1		1	1	1	1	1	1	10
06/05/24 20:00	39,72	1		1	1	1	1	1	1	12	
06/05/24 21:00	40,23	1		1	1	1	1	1	1	13	
06/05/24 22:00	37,21	1		1	1	1	1	1	1	9	
06/05/24 23:00	34,87	1		1	1	1	1	1	1	7	

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.