

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη του Πάσχα 7/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Τρίτη του Πάσχα	07/05/24 0:00	32,65	1		1	1	1	1	1	1	4
	07/05/24 1:00	30,09	1		1	1	1	1	1	1	1
	07/05/24 2:00	28,55	1		1	1	1	1	1	1	
	07/05/24 3:00	27,21	1		1	1	1	1	1	1	
	07/05/24 4:00	27,33	1		1	1	1	1	1	1	
	07/05/24 5:00	27,97	1		1	1	1	1	1	1	
	07/05/24 6:00	29,62	1		1	1	1	1	1	1	
	07/05/24 7:00	32,81	1		1	1	1	1	1	1	4
	07/05/24 8:00	35,79	1		1	1	1	1	1	1	7
	07/05/24 9:00	37,53	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/05/24 10:00	38,43	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/05/24 11:00	39,34	1		1	1	1	1	1	1	12
	07/05/24 12:00	39,38	1		1	1	1	1	1	1	12
	07/05/24 13:00	40,30	1		1	1	1	1	1	1	13
	07/05/24 14:00	39,15	1		1	1	1	1	1	1	12
	07/05/24 15:00	38,69	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/05/24 16:00	37,84	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/05/24 17:00	38,02	1		1	1	1	1	1	1	10
	07/05/24 18:00	38,96	1		1	1	1	1	1	1	11
	07/05/24 19:00	39,44	1		1	1	1	1	1	1	12
07/05/24 20:00	41,14	1		1	1	1	1	1	1	14	
07/05/24 21:00	41,66	1		1	1	1	1	1	1	15	
07/05/24 22:00	38,54	1		1	1	1	1	1	1	11	
07/05/24 23:00	36,12	1		1	1	1	1	1	1	8	

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.