

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη 8/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x23)
Τετάρτη	08/05/24 0:00	32,24	1		1	1	1	1	1	1	3
	08/05/24 1:00	29,77	1		1	1	1	1	1	1	
	08/05/24 2:00	28,30	1		1	1	1	1	1	1	
	08/05/24 3:00	27,30	1		1	1	1	1	1	1	
	08/05/24 4:00	27,48	1		1	1	1	1	1	1	
	08/05/24 5:00	28,21	1		1	1	1	1	1	1	
	08/05/24 6:00	29,74	1		1	1	1	1	1	1	
	08/05/24 7:00	32,75	1		1	1	1	1	1	1	4
	08/05/24 8:00	35,76	1		1	1	1	1	1	1	8
	08/05/24 9:00	38,15	1		1	1	1	1	1	1	10
	08/05/24 10:00	39,14	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 11:00	39,41	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 12:00	39,42	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 13:00	39,82	1		1	1	1	1	1	1	12
	08/05/24 14:00	38,94	1		1	1	1	1	1	1	11
	08/05/24 15:00	38,57	1		1	1	1	1	1	1	11
	08/05/24 16:00	38,06	1		1	1	1	1	1	1	10
	08/05/24 17:00	38,24	1		1	1	1	1	1	1	10
	08/05/24 18:00	38,30	1		1	1	1	1	1	1	11
	08/05/24 19:00	39,22	1		1	1	1	1	1	1	12
08/05/24 20:00	41,51	1		1	1	1	1	1	1	14	
08/05/24 21:00	41,71	1		1	1	1	1	1	1	15	
08/05/24 22:00	38,68	1		1	1	1	1	1	1	11	
08/05/24 23:00	35,71	1		1	1	1	1	1	1	7	

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.