

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---|--|--|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 33,000 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 8,250 |
| Η Ε Π Α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | | | | | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ Ενοικ. | MTU 9-11 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024 | 00:00 | 35,54 | 31,69 | 3,84 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 01:00 | 32,89 | 28,76 | 4,13 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 02:00 | 31,98 | 27,81 | 4,17 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 03:00 | 31,54 | 27,40 | 4,14 | 0,00 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 04:00 | 31,70 | 27,82 | 3,68 | 0,20 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 05:00 | 33,01 | 29,77 | 3,05 | 0,20 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 06:00 | 34,64 | 32,26 | 2,17 | 0,20 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 07:00 | 39,17 | 37,66 | 1,32 | 0,20 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 08:00 | 41,57 | 40,29 | 1,08 | 0,20 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 09:00 | 43,43 | 42,05 | 1,18 | 0,20 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 10:00 | 42,88 | 40,94 | 1,74 | 0,20 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 11:00 | 42,37 | 39,35 | 2,82 | 0,20 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 12:00 | 42,65 | 38,80 | 3,45 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 13:00 | 42,41 | 38,14 | 3,88 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 14:00 | 41,87 | 37,78 | 3,69 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 15:00 | 39,67 | 36,10 | 3,17 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 16:00 | 39,87 | 37,10 | 2,37 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 17:00 | 42,29 | 40,33 | 1,56 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 18:00 | 45,73 | 44,44 | 0,90 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 19:00 | 48,38 | 47,51 | 0,47 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 20:00 | 51,50 | 49,91 | 1,19 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 21:00 | 49,79 | 47,06 | 2,33 | 0,40 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 22:00 | 44,65 | 40,99 | 3,26 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 23:00 | 39,90 | 36,37 | 3,13 | 0,40 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης