

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024													
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66	
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024	00:00	36,08	32,56	3,51	0,01		1	1				1											1	8,27	8,56
	01:00	33,40	29,77	3,62	0,00		1	1				1											1	10,17	10,11
	02:00	32,47	29,04	3,12	0,31		1	1				1											1	9,17	9,12
	03:00	32,03	29,04	2,68	0,31		1	1				1											1	8,73	8,74
	04:00	32,18	28,53	3,35	0,30		1	1				1											1	8,74	8,82
	05:00	33,52	28,91	4,30	0,30		1	1				1											1	10,11	10,20
	06:00	35,16	29,63	5,23	0,31		1	1				1											1	11,64	11,68
	07:00	39,77	35,19	4,28	0,30		1	1				1											1	13,54	13,68
	08:00	42,20	38,07	3,83	0,30		1	1		1	1												1	10,79	10,62
	09:00	44,09	39,96	3,83	0,30		1	1		1	1												1	12,43	12,50
	10:00	43,54	38,48	4,75	0,30		1	1		1	1												1	12,02	11,98
	11:00	43,02	35,58	7,14	0,31		1			1	1												1	12,57	13,39
	12:00	43,30	36,47	6,42	0,40		1			1	1												1	13,33	15,11
	13:00	43,06	37,62	5,03	0,41		1	1		1	1												1	10,37	11,80
	14:00	42,51	33,26	8,84	0,41		1	1		1	1												1	11,05	10,99
	15:00	40,28	32,46	7,40	0,41		1	1		1	1												1	8,74	8,77
	16:00	40,48	32,52	7,55	0,41		1	1		1	1												1	8,94	8,94
	17:00	42,93	34,17	8,36	0,41		1	1		1	1												1	11,36	11,38
	18:00	46,43	36,91	9,06	0,47		1	1		1	1												1	14,49	14,51
	19:00	49,12	39,36	9,32	0,44		1	1		1	1												1	15,20	15,20
	20:00	52,28	42,39	9,49	0,40		1	1		1	1												1	15,20	15,20
	21:00	50,55	42,20	7,94	0,40		1	1		1	1												1	15,20	15,20
	22:00	45,33	39,24	5,68	0,40		1	1		1	1												1	13,77	13,68
23:00	40,51	34,38	5,72	0,41		1	1		1	1												1	9,14	9,07	

Μερική διακοπή στις 01:00 και στις 02:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης