

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η ε ρ ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024	00:00	21,23	13,80	7,42				1	1							8,46	8,44
	01:00	19,08	12,61	6,47				1	1							7,66	7,64
	02:00	18,22	11,86	6,36				1	1							7,21	7,20
	03:00	17,95	11,92	6,03				1	1							6,94	6,95
	04:00	17,93	12,15	5,78				1	1							6,93	6,92
	05:00	18,54	12,22	6,32				1	1							7,37	7,39
	06:00	19,60	13,06	6,54				1	1							7,83	7,84
	07:00	23,02	15,50	7,52				1	1							9,13	9,19
	08:00	25,73	18,09	7,64				1	1							10,25	10,27
	09:00	26,77	19,73	7,04		1		1	1							10,71	10,71
	10:00	26,68	18,51	8,17		1		1	1							10,70	10,68
	11:00	26,55	22,36	4,19		1		1	1					2		10,28	10,22
	12:00	26,83	23,94	2,90		1	1	1	1							8,14	8,11
	13:00	26,01	21,54	4,47		1	1	1	1							8,24	8,19
	14:00	23,50	17,15	6,35			1	1	1							7,19	7,18
	15:00	22,82	15,54	7,28		1		1	1							8,22	8,28
	16:00	23,17	14,73	8,44		1			1			1				9,26	9,25
	17:00	24,18	15,63	8,55		1			1			1				9,64	9,67
	18:00	26,75	17,26	9,49		1			1			1				10,66	10,69
	19:00	29,18	18,93	10,24		1			1			1				11,64	11,66
20:00	33,24	21,95	11,29		1	1		1			1				13,24	13,26	
21:00	32,64	21,33	11,30		1	1		1			1				13,10	13,07	
22:00	28,94	20,24	8,70			1		1			1				11,65	11,61	
23:00	24,64	18,65	5,98			1		1			1				9,52	9,49	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης