

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Μ. Τετάρτη 1/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
α ρ τ ε ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Μ. Τετάρτη	00:00	6,57	4,03	2,55		1				2	2,65
	01:00	5,83	3,31	2,52		1					2,65
	02:00	5,67	3,12	2,55		1					2,65
	03:00	5,84	3,26	2,58		1					2,65
	04:00	6,33	3,79	2,54		1					2,65
	05:00	6,08	3,48	2,60		1					2,65
	06:00	6,06	3,53	2,53		1					2,65
	07:00	5,83	3,23	2,61		1					2,65
	08:00	6,44	3,83	2,61		1					2,65
	09:00	7,07	4,50	2,57		1				1	2,65
	10:00	6,85	4,33	2,53		1				1	2,65
	11:00	7,04	4,68	2,36		1				1	2,65
	12:00	7,32	4,87	2,45		1				2	2,65
	13:00	7,57	5,42	2,15		1				3	2,65
	14:00	7,30	5,31	2,00		1				3	2,65
	15:00	7,38	5,68	1,70		1				3	2,65
	16:00	7,34	5,63	1,71		1				3	2,65
	17:00	7,43	5,56	1,87		1				3	2,65
	18:00	7,63	5,70	1,93		1				3	2,65
	19:00	8,18	5,88	2,30		1				2	2,65
	20:00	8,82	7,21	1,61		1	1				2,65
	21:00	8,94	6,84	2,10		1	1				2,65
	22:00	8,29	6,32	1,97		1	1				2,65
	23:00	7,43	7,43	0,00		1	1				0,00
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης									
		Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης									