

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Μ. Τετάρτη 1/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Μ. Τετάρτη	01/05/24 0:00	10,52	7,77	2,75				1	1		3,68
	01/05/24 1:00	9,81	7,13	2,68				1	1		3,43
	01/05/24 2:00	9,43	6,91	2,52				1	1		3,13
	01/05/24 3:00	9,28	6,61	2,67				1	1		2,98
	01/05/24 4:00	9,31	6,49	2,82				1	1		3,01
	01/05/24 5:00	9,42	6,62	2,80				1	1		3,12
	01/05/24 6:00	9,85	6,81	3,04				1	1		3,45
	01/05/24 7:00	10,89	7,50	3,39				1	1		3,81
	01/05/24 8:00	11,51	8,20	3,31				1	1		4,03
	01/05/24 9:00	11,93	9,04	2,89				1	1		4,17
	01/05/24 10:00	11,62	8,33	3,29				1	1		4,07
	01/05/24 11:00	11,38	8,02	3,36				1	1		3,98
	01/05/24 12:00	11,25	8,01	3,25				1	1		3,94
	01/05/24 13:00	11,16	7,74	3,42				1	1		3,91
	01/05/24 14:00	10,82	7,17	3,65				1	1		3,79
	01/05/24 15:00	10,37	6,85	3,52				1	1		3,63
	01/05/24 16:00	10,55	7,11	3,45				1	1		3,69
	01/05/24 17:00	11,19	7,76	3,42				1	1		3,92
	01/05/24 18:00	12,61	8,56	4,05	1			1			4,41
	01/05/24 19:00	13,70	9,29	4,41	1			1			4,80
01/05/24 20:00	15,21	10,42	4,79	1			1			5,32	
01/05/24 21:00	14,84	10,28	4,57	1			1			5,20	
01/05/24 22:00	13,42	8,99	4,43	1			1			4,70	
01/05/24 23:00	12,03	8,09	3,95	1			1			4,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.