

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 1 Μάιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
1/5/24 0:00	78,42	61,50	16,92	0,00		1			1							0	1	1				1	1	23,48	23,48
1/5/24 1:00	73,64	58,37	15,27	0,00		1			1							0	1					1	1	22,09	22,06
1/5/24 2:00	69,99	55,06	14,93	0,00		1			1							0	1					1	1	20,91	20,92
1/5/24 3:00	69,22	54,96	14,26	0,00		1			1							0	1					1	1	20,67	20,70
1/5/24 4:00	69,18	53,99	15,18	0,00		1			1							0	1					1	1	20,60	20,63
1/5/24 5:00	72,98	56,51	16,47	0,00		1			1							0	1					1	1	21,75	21,79
1/5/24 6:00	78,40	60,26	17,90	0,24		1			1							0	1					1	1	23,33	23,39
1/5/24 7:00	91,44	68,34	19,32	3,78		1			1							0	1	1				1	1	27,37	27,38
1/5/24 8:00	102,56	71,32	21,51	9,74		1			1							0	1	1				1	1	32,90	32,98
1/5/24 9:00	110,55	75,14	20,42	14,98		1			1							0	1	1				1	1	37,96	38,03
1/5/24 10:00	113,14	74,71	20,33	18,09		1			1							0	1	1	1			1	1	39,29	39,21
1/5/24 11:00	113,46	73,19	20,19	20,08		1			1							0	1	1				1	1	35,57	34,61
1/5/24 12:00	114,05	74,80	18,31	20,94		1			1	1						0	1	1				1		31,23	31,13
1/5/24 13:00	116,35	75,03	20,10	21,22		1			1	1						0	1	1				1		33,37	33,48
1/5/24 14:00	114,52	73,62	20,35	20,56		1			1	1						0	1	1				1		32,35	32,34
1/5/24 15:00	109,36	74,05	16,42	18,89		1			1	1						0	1	1				1		28,46	28,41
1/5/24 16:00	106,74	72,12	18,83	15,80		1			1	1						0	1	1				1		29,18	29,22
1/5/24 17:00	107,43	73,28	23,10	11,05		1			1	1						0	1	1				1		34,50	34,64
1/5/24 18:00	107,69	78,01	23,79	5,89		1			1	1						0	1	1				1		34,94	34,85
1/5/24 19:00	108,84	80,07	27,99	0,77					1	1						0	1	1				1	1	35,96	35,86
1/5/24 20:00	113,41	84,79	28,61	0,00					1	1						0	1	1				1	1	36,22	36,25
1/5/24 21:00	107,74	82,86	24,88	0,00					1	1						0	1	1				1	1	32,86	32,76
1/5/24 22:00	96,74	75,11	21,63	0,00					1	1						0	1	1				1	1	29,10	29,01
1/5/24 23:00	87,65	66,16	21,49	0,00					1	1						0	1	1				1	1	26,30	26,28

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 24ωρη λειτουργία D3 με αίτημα σταθμού
- Λειτουργία D4 ΑΗΣ για αλλαγή καυσίμου και έλεγχο με αίτημα σταθμού