

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 1/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,66	1,84	0,82	0,00								1		0,93	0,93
	01:00	2,36	1,66	0,70	0,00								1		0,82	0,82
	02:00	2,16	1,43	0,73	0,00								1		0,76	0,76
	03:00	2,09	1,38	0,72	0,00			1							0,72	0,71
	04:00	2,04	1,33	0,71	0,00			1							0,71	0,71
	05:00	2,00	1,31	0,70	0,00			1							0,70	0,70
	06:00	2,10	1,37	0,73	0,00			1							0,73	0,73
	07:00	2,28	1,49	0,79	0,00			1							0,79	0,79
	08:00	2,54	1,66	0,88	0,00			1		1					0,88	0,88
	09:00	2,82	1,88	0,94	0,00			1			1				0,97	0,98
	10:00	2,94	2,02	0,93	0,00			1			1			1	0,98	0,96
	11:00	2,94	2,04	0,90	0,00									1	0,98	0,98
	12:00	3,02	2,12	0,91	0,00					1				1	0,99	0,99
	13:00	3,03	2,11	0,92	0,00					1				1	0,99	0,99
	14:00	3,05	2,12	0,92	0,00					1				1	0,99	0,99
	15:00	3,01	2,08	0,93	0,00					1				1	0,99	0,99
	16:00	2,94	2,01	0,93	0,00					1				1	0,99	0,99
	17:00	3,00	2,07	0,93	0,00					1				1	0,99	0,99
	18:00	3,15	2,21	0,93	0,00					1				1	0,99	0,99
	19:00	3,31	2,38	0,93	0,00					1				1	0,99	0,99
20:00	3,64	2,71	0,93	0,00							1		1	0,99	0,99	
21:00	3,73	2,80	0,93	0,00							1		1	0,99	0,99	
22:00	3,43	2,51	0,92	0,00							1		1	0,99	0,99	
23:00	3,11	2,18	0,93	0,00							1		1	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης