Παρασκευή, 3 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,539	0,509	0,483	0,469	0,458	0,471	0,473	0,483	0,512	0,467	0,442	0,457	0,441	0,454	0,454	0,454	0,479	0,551	0,617	0,664	0,721	0,683	0,629	0,570	12,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 4 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,518	0,492	0,496	0,488	0,480	0,475	0,464	0,467	0,511	0,512	0,509	0,512	0,493	0,521	0,499	0,462	0,482	0,559	0,594	0,631	0,704	0,679	0,627	0,568	12,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 5 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,506	0,483	0,513	0,509	0,491	0,470	0,442	0,435	0,453	0,504	0,549	0,538	0,536	0,530	0,498	0,474	0,535	0,594	0,624	0,644	0,689	0,677	0,613	0,553	12,86
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 6 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,490	0,479	0,477	0,472	0,466	0,471	0,446	0,489	0,567	0,516	0,585	0,683	0,649	0,697	0,696	0,593	0,622	0,656	0,734	0,771	0,791	0,778	0,718	0,639	14,48
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 7 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,612	0,563	0,550	0,543	0,564	0,600	0,589	0,602	0,606	0,556	0,606	0,638	0,659	0,634	0,677	0,614	0,676	0,716	0,773	0,808	0,801	0,763	0,721	0,623	15,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 8 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,576	0,542	0,532	0,513	0,510	0,520	0,524	0,562	0,592	0,596	0,615	0,625	0,648	0,699	0,726	0,655	0,675	0,705	0,755	0,764	0,776	0,766	0,711	0,635	15,22
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Μάιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,559	0,528	0,520	0,509	0,514	0,530	0,520	0,551	0,588	0,556	0,602	0,649	0,652	0,677	0,700	0,621	0,658	0,692	0,754	0,781	0,789	0,769	0,717	0,632	15,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	-																									Συντήρηση
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1,1																									Διαθέσιμη