

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή 10/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x28)
Παρασκευή	10/05/24 0:00	33,83	1		1	1	1	1	1	1	7
	10/05/24 1:00	31,37	1		1	1	1	1	1	1	4
	10/05/24 2:00	29,18	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/05/24 3:00	28,15	1		1	1	1	1	1	1	
	10/05/24 4:00	28,34	1		1	1	1	1	1	1	
	10/05/24 5:00	29,03	1		1	1	1	1	1	1	2
	10/05/24 6:00	30,53	1		1	1	1	1	1	1	3
	10/05/24 7:00	33,45	1		1	1	1	1	1	1	7
	10/05/24 8:00	36,95	1		1	1	1	1	1	1	12
	10/05/24 9:00	38,54	1		1	1	1	1	1	1	13
	10/05/24 10:00	38,79	1		1	1	1	1	1	1	13
	10/05/24 11:00	38,60	1		1	1	1	1	1	1	13
	10/05/24 12:00	38,96	1		1	1	1	1	1	1	13
	10/05/24 13:00	39,29	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/05/24 14:00	39,50	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/05/24 15:00	38,45	1		1	1	1	1	1	1	13
	10/05/24 16:00	37,63	1		1	1	1	1	1	1	12
	10/05/24 17:00	38,12	1		1	1	1	1	1	1	12
	10/05/24 18:00	39,90	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/05/24 19:00	40,44	1		1	1	1	1	1	1	15
	10/05/24 20:00	41,93	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/05/24 21:00	42,00	1		1	1	1	1	1	1	17
	10/05/24 22:00	39,37	1		1	1	1	1	1	1	14
	10/05/24 23:00	35,27	1		1	1	1	1	1	1	12

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 12MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.