

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα										Παρασκευή 10/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20					
		ΤΕ (MW)		5,50	6,14	7,24	7,24	2,34	1,60	1,60	2,34	2,34					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Set-point Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή	00:00	14,91	11,68	3,23			1		1					7,29	5,22	62%	1.409
	01:00	13,75	10,13	3,62			1							4,35	4,81	70%	1.172
	02:00	13,33	8,66	4,66			1							5,81	4,66	60%	1.020
	03:00	13,06	8,49	4,57			1							5,99	4,57	59%	1.002
	04:00	13,06	8,49	4,57			1							5,99	4,57	59%	1.002
	05:00	13,37	8,69	4,68			1							5,79	4,68	60%	1.022
	06:00	14,30	9,30	5,01			1							5,18	5,01	64%	1.085
	07:00	14,87	9,67	5,20			1			1				9,31	5,20	51%	1.192
	08:00	15,31	9,95	5,36			1			1				9,03	5,36	52%	1.223
	09:00	15,36	9,98	5,38			1			1				8,99	5,38	53%	1.226
	10:00	15,62	10,15	5,47			1			1				8,82	5,47	54%	1.245
	11:00	16,24	10,55	5,68			1			1				8,42	5,68	56%	1.287
	12:00	18,18	11,82	6,36			1			1				7,16	6,36	62%	1.423
	13:00	18,27	13,27	5,00			1			1				5,70	6,39	70%	1.581
	14:00	18,10	14,88	3,22			1			1				4,10	6,33	78%	1.759
	15:00	18,58	14,46	4,13			1			1				4,52	6,50	76%	1.712
	16:00	18,10	15,42	2,68			1			1				3,55	6,34	81%	1.821
	17:00	17,23	15,39	1,83			1			1				3,58	6,03	81%	1.817
	18:00	17,99	14,27	3,72			1			1				4,71	6,29	75%	1.691
	19:00	18,96	12,70	6,26			1			1				6,28	6,63	67%	1.518
	20:00	20,76	13,49	7,27		1		1						10,48	7,27	56%	1.596
	21:00	20,88	13,57	7,31		1		1						10,40	7,31	57%	1.604
	22:00	19,07	12,40	6,68				1		1				6,58	6,68	65%	1.486
	23:00	16,51	10,73	5,78				1		1				8,24	5,78	57%	1.307
		395,81 MWh												ΑΩΛ: 13,29		33.198 €	

**Παρατηρήσεις:**

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΑΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.