

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Μ. Πέμπτη 2/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Μ. Πέμπτη	02/05/24 0:00	32,72	1		1	1	1	1	1	1	3
	02/05/24 1:00	30,67	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 2:00	29,09	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 3:00	27,79	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 4:00	27,29	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 5:00	28,14	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 6:00	29,79	1		1	1	1	1	1	1	
	02/05/24 7:00	33,38	1		1	1	1	1	1	1	3
	02/05/24 8:00	36,76	1			1	1	1	1	1	12
	02/05/24 9:00	37,57	1			1	1	1	1	1	13
	02/05/24 10:00	37,65	1			1	1	1	1	1	11
	02/05/24 11:00	38,42	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/05/24 12:00	38,79	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/05/24 13:00	38,45	1		1	1	1	1	1	1	10
	02/05/24 14:00	37,33	1		1	1	1	1	1	1	9
	02/05/24 15:00	37,42	1		1	1	1	1	1	1	9
	02/05/24 16:00	36,24	1		1	1	1	1	1	1	8
	02/05/24 17:00	36,75	1		1	1	1	1	1	1	8
	02/05/24 18:00	38,15	1		1	1	1	1	1	1	8
	02/05/24 19:00	39,53	1		1	1	1	1	1	1	10
02/05/24 20:00	40,74	1		1	1	1	1	1	1	11	
02/05/24 21:00	40,79	1		1	1	1	1	1	1	12	
02/05/24 22:00	37,63	1		1	1	1	1	1	1	9	
02/05/24 23:00	34,93	1		1	1	1	1	1	1	7	

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.