

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Μ. Παρασκευή 3/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Μ. Παρασκευή	03/05/24 0:00	32,98	1		1	1	1	1	1	1	3
	03/05/24 1:00	31,13	1		1	1	1	1	1	1	1
	03/05/24 2:00	29,36	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 3:00	28,25	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 4:00	28,09	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 5:00	28,03	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 6:00	29,07	1		1	1	1	1	1	1	
	03/05/24 7:00	32,60	1		1	1	1	1	1	1	1
	03/05/24 8:00	35,82	1		1	1	1	1	1	1	7
	03/05/24 9:00	37,29	1		1	1	1	1	1	1	7
	03/05/24 10:00	37,26	1		1	1	1	1	1	1	11
	03/05/24 11:00	37,64	1		1	1	1	1	1	1	9
	03/05/24 12:00	37,39	1		1	1	1	1	1	1	9
	03/05/24 13:00	37,41	1		1	1	1	1	1	1	9
	03/05/24 14:00	38,30	1		1	1	1	1	1	1	9
	03/05/24 15:00	38,64	1		1	1	1	1	1	1	10
	03/05/24 16:00	38,52	1		1	1	1	1	1	1	10
	03/05/24 17:00	38,86	1		1	1	1	1	1	1	10
	03/05/24 18:00	40,28	1		1	1	1	1	1	1	11
	03/05/24 19:00	41,11	1		1	1	1	1	1	1	12
03/05/24 20:00	41,09	1		1	1	1	1	1	1	12	
03/05/24 21:00	40,29	1		1	1	1	1	1	1	12	
03/05/24 22:00	38,32	1		1	1	1	1	1	1	10	
03/05/24 23:00	36,20	1		1	1	1	1	1	1	8	

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.