

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Μ. Σάββατο 4/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Μ. Σάββατο	04/05/24 0:00	33,68	1		1	1	1	1	1	1	5
	04/05/24 1:00	32,41	1		1	1	1	1	1	1	4
	04/05/24 2:00	29,38	1		1	1	1	1	1	1	
	04/05/24 3:00	29,06	1		1	1	1	1	1	1	
	04/05/24 4:00	29,42	1		1	1	1	1	1	1	
	04/05/24 5:00	29,96	1		1	1	1	1	1	1	
	04/05/24 6:00	31,10	1		1	1	1	1	1	1	1
	04/05/24 7:00	34,20	1		1	1	1	1	1	1	4
	04/05/24 8:00	37,48	1		1	1	1	1	1	1	9
	04/05/24 9:00	39,17	1		1	1	1	1	1	1	10
	04/05/24 10:00	39,49	1		1	1	1	1	1	1	10
	04/05/24 11:00	39,94	1		1	1	1	1	1	1	10
	04/05/24 12:00	41,38	1		1	1	1	1	1	1	12
	04/05/24 13:00	41,18	1		1	1	1	1	1	1	12
	04/05/24 14:00	41,84	1		1	1	1	1	1	1	12
	04/05/24 15:00	40,50	1		1	1	1	1	1	1	13
	04/05/24 16:00	40,34	1		1	1	1	1	1		18
	04/05/24 17:00	41,44	1		1	1	1	1	1		19
	04/05/24 18:00	42,78	1		1	1	1	1	1		19
	04/05/24 19:00	43,66	1		1	1	1	1	1	1	19
04/05/24 20:00	45,67	1		1	1	1	1	1	1	20	
04/05/24 21:00	45,32	1		1	1	1	1	1	1	20	
04/05/24 22:00	41,22	1		1	1	1	1	1	1	17	
04/05/24 23:00	37,08	1		1	1	1	1	1	1	12	

Παρατηρήσεις:

Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 7,5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος. Μερική διακοπή στις 16:00 λόγω βλάβης του ΑΣ 29.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.