

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Κυριακή του Πάσχα 5/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Κυριακή του Πάσχα	05/05/24 0:00	33,84	1		1	1	1	1	1	1	9
	05/05/24 1:00	32,10	1		1	1	1		1	1	10
	05/05/24 2:00	31,10	1		1	1	1		1	1	9
	05/05/24 3:00	29,46	1		1	1	1		1	1	7
	05/05/24 4:00	28,91	1		1	1	1		1	1	7
	05/05/24 5:00	28,88	1		1	1	1		1	1	7
	05/05/24 6:00	30,24	1		1	1	1		1	1	7
	05/05/24 7:00	32,40	1		1	1	1		1	1	9
	05/05/24 8:00	35,98	1		1	1	1		1	1	14
	05/05/24 9:00	38,52	1		1	1	1	1	1	1	13
	05/05/24 10:00	40,29	1		1	1	1	1	1	1	13
	05/05/24 11:00	41,18	1		1	1	1	1	1	1	14
	05/05/24 12:00	40,63	1		1	1	1	1	1	1	14
	05/05/24 13:00	40,07	1		1	1	1	1	1	1	14
	05/05/24 14:00	38,61	1		1	1	1	1	1	1	14
	05/05/24 15:00	37,02	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 16:00	36,50	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 17:00	36,46	1		1	1	1	1	1	1	10
	05/05/24 18:00	37,79	1		1	1	1	1	1	1	12
	05/05/24 19:00	38,05	1		1	1	1	1	1	1	12
05/05/24 20:00	40,07	1		1	1	1	1	1	1	12	
05/05/24 21:00	41,63	1		1	1	1	1	1	1	14	
05/05/24 22:00	39,22	1		1	1	1	1	1	1	13	
05/05/24 23:00	36,53	1		1	1	1	1	1	1	10	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.</div> <div style="background-color: #333333; color: white; padding: 2px;">Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.</div>											