

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Δευτέρα του Πάσχα 6/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x16)
Δευτέρα του Πάσχα	06/05/24 0:00	34,05	1		1	1	1	1	1	1	7
	06/05/24 1:00	32,12	1		1	1	1	1	1	1	5
	06/05/24 2:00	30,13	1		1	1	1	1	1	1	3
	06/05/24 3:00	29,24	1		1	1	1	1	1	1	2
	06/05/24 4:00	28,86	1		1	1	1	1	1	1	1
	06/05/24 5:00	30,60	1		1	1	1	1	1	1	2
	06/05/24 6:00	31,11	1		1	1	1	1	1	1	4
	06/05/24 7:00	33,64	1		1	1	1	1	1	1	5
	06/05/24 8:00	35,90	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 9:00	37,83	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 10:00	38,59	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 11:00	38,39	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 12:00	38,61	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 13:00	38,44	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 14:00	37,87	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 15:00	37,43	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 16:00	36,73	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/05/24 17:00	37,03	1		1	1	1	1	1	1	10
	06/05/24 18:00	38,56	1		1	1	1	1	1	1	11
	06/05/24 19:00	40,59	1		1	1	1	1	1	1	13
06/05/24 20:00	41,95	1		1	1	1	1	1	1	14	
06/05/24 21:00	41,25	1		1	1	1	1	1	1	14	
06/05/24 22:00	39,34	1		1	1	1	1	1	1	13	
06/05/24 23:00	36,79	1		1	1	1	1	1	1	10	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη και ένα σε μειωμένη ισχύ. Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 5MW και ο ΑΣ 30 στα 4,5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 7MW μισθωμένης ισχύος.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.											
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.											