

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	00:00	3,51	2,64	0,86	1					0,95	0,95
	01:00	3,32	2,44	0,88	1					0,91	0,95
	02:00	3,21	2,27	0,94	1					0,95	0,95
	03:00	3,13	2,22	0,92	1					0,91	0,95
	04:00	3,09	2,15	0,93	1					0,94	0,94
	05:00	3,17	2,26	0,91	1					0,91	0,95
	06:00	3,22	2,28	0,94	1					0,95	0,95
	07:00	3,50	2,56	0,94	1					0,95	0,95
	08:00	3,70	2,75	0,94	1					0,94	0,65
	09:00	3,72	2,77	0,95	1	1				0,95	0,00
	10:00	3,58	2,67	0,91	1					0,91	0,87
	11:00	3,53	2,61	0,91	1					0,91	0,95
	12:00	3,57	2,62	0,94	1					0,95	0,95
	13:00	3,59	2,66	0,93	1					0,77	0,95
	14:00	3,46	2,53	0,93	1					0,94	0,95
	15:00	3,35	2,41	0,95	1					0,95	0,95
	16:00	3,36	2,41	0,95	1					0,95	0,95
	17:00	3,58	2,63	0,94	1					0,95	0,95
	18:00	3,96	3,05	0,90	1					0,91	0,95
	19:00	4,30	3,44	0,86	1					0,95	0,95
	20:00	4,79	3,88	0,91	1					0,91	0,95
	21:00	4,62	3,68	0,93	1					0,95	0,95
	22:00	4,25	3,44	0,81	1					0,82	0,95
	23:00	3,88	3,05	0,82	1					0,91	0,95

Το ΑΠ 'Εξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κατά το διάστημα 08:30 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών στη μονάδα G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης