

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024	00:00	21,59	18,10	3,49			1		1		1					6,92	6,80
	01:00	19,57	17,68	1,88			1		1		1					5,17	5,16
	02:00	18,56	17,26	1,30			1		1		1					4,14	4,11
	03:00	18,22	15,76	2,46			1		1		1					3,95	3,98
	04:00	18,14	14,60	3,54					1		1					6,81	6,90
	05:00	18,90	16,15	2,75					1		1					7,41	7,40
	06:00	20,04	13,87	6,17					1		1					7,98	7,99
	07:00	22,24	14,95	7,29					1		1					8,86	8,88
	08:00	24,27	17,84	6,43			1		1		1					9,48	9,45
	09:00	24,65	18,91	5,73			1		1		1					9,01	9,06
	10:00	24,39	20,08	4,32			1		1		1					8,66	8,64
	11:00	24,36	21,96	2,40			1		1		1					8,56	8,58
	12:00	24,56	23,59	0,97				1	1		1					8,04	7,97
	13:00	24,23	22,37	1,86				1	1		1					8,32	8,28
	14:00	22,90	20,90	2,01				1	1		1					7,04	6,97
	15:00	21,70	20,26	1,44				1	1		1					5,79	5,77
	16:00	21,91	20,79	1,13				1	1		1					5,93	5,98
	17:00	23,82	22,94	0,88				1	1		1					7,78	7,78
	18:00	26,73	26,61	0,11			1	1	1		1					6,28	6,25
	19:00	28,76	28,31	0,45			1	1	1		1					7,40	7,42
20:00	30,48	29,76	0,72			1	1	1		1					9,14	9,15	
21:00	29,90	29,75	0,15			1	1	1		1					8,69	8,63	
22:00	27,96	27,81	0,15			1	1	1		1					6,74	6,69	
23:00	24,95	24,83	0,12			1	1	1		1					4,41	4,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης