

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024	00:00	22,22	22,21	0,01			1		1		1					6,48	6,45
	01:00	20,10	19,73	0,38			1		1		1					4,36	4,32
	02:00	18,95	18,56	0,40			1		1		1					3,20	3,17
	03:00	18,36	17,31	1,05			1		1		1					2,56	2,55
	04:00	18,08	17,42	0,65			1		1		1					2,25	2,28
	05:00	18,68	16,88	1,80			1		1		1					2,86	2,88
	06:00	18,81	14,78	4,03					1		1					5,24	5,39
	07:00	19,91	15,35	4,57					1		1					7,95	7,96
	08:00	21,84	17,89	3,95			1		1		1					8,04	8,04
	09:00	23,25	17,34	5,91			1		1		1					7,40	7,42
	10:00	23,44	16,15	7,29			1		1		1					8,80	8,76
	11:00	22,55	17,13	5,42			1		1		1					7,96	7,96
	12:00	22,62	18,88	3,74			1		1		1					7,10	7,09
	13:00	22,79	20,75	2,04			1		1		1					6,96	6,97
	14:00	21,83	20,00	1,83			1		1		1					6,03	6,02
	15:00	23,05	20,65	2,40			1		1		1					7,17	7,25
	16:00	21,56	21,06	0,50			1		1		1					5,80	5,75
	17:00	22,18	19,85	2,32			1		1		1					6,30	6,37
	18:00	25,12	22,81	2,31			1		1		1					7,83	7,66
19:00	27,16	26,96	0,20			1	1	1		1					5,81	5,84	
20:00	27,77	26,44	1,33			1	1	1		1					6,45	6,44	
21:00	26,65	25,88	0,78			1	1	1		1					5,38	5,36	
22:00	26,26	24,73	1,53			1	1	1		1					5,87	6,17	
23:00	24,11	21,77	2,34			1		1		1					8,40	8,35	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης