

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 5 Μαΐου 2024	00:00	24,87	16,68	8,20					1		1		1			9,88	9,90
	01:00	22,79	14,90	7,89					1		1					9,15	9,13
	02:00	21,07	13,77	7,30					1		1					8,46	8,44
	03:00	19,70	12,56	7,15					1		1					7,90	7,89
	04:00	18,89	12,02	6,87					1		1					7,57	7,56
	05:00	18,99	11,99	7,00					1		1					7,60	7,60
	06:00	19,28	12,11	7,17					1		1					7,68	7,70
	07:00	20,97	13,87	7,10					1		1					8,35	8,37
	08:00	22,98	15,13	7,85					1		1					9,14	9,16
	09:00	25,66	16,93	8,73			1		1		1					10,21	10,24
	10:00	26,88	16,93	9,95			1		1		1					10,71	10,75
	11:00	25,97	16,81	9,17		1			1		1					10,44	10,42
	12:00	23,30	15,41	7,89		1			1		1					9,38	9,33
	13:00	19,99	13,52	6,47		1			1		1					7,64	7,57
	14:00	16,27	11,03	5,24					1		1					5,64	5,54
	15:00	14,71	10,84	3,87			1				1					4,14	4,03
	16:00	15,20	10,67	4,53			1				1					4,80	4,84
	17:00	17,63	11,19	6,45			1				1					6,89	6,92
	18:00	20,92	13,36	7,56			1				1					8,31	8,34
	19:00	24,05	15,76	8,29			1		1		1					9,46	9,47
20:00	27,56	17,59	9,97			1		1		1					10,97	11,01	
21:00	28,71	18,42	10,29			1		1		1					11,50	11,49	
22:00	26,27	16,91	9,36			1		1		1					10,38	10,34	
23:00	18,56	16,11	2,44			1		1		1					2,87	8,45	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης