

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024	00:00	20,92	15,49	5,43					1		1					6,41	9,39
	01:00	18,96	15,42	3,54					1		1					4,52	9,22
	02:00	18,01	15,33	2,68					1		1					4,73	7,34
	03:00	17,57	16,01	1,56					1		1					4,73	7,01
	04:00	17,31	15,19	2,12					1		1					4,73	6,85
	05:00	17,61	16,23	1,38					1		1					4,73	7,04
	06:00	17,47	15,82	1,65					1		1					4,66	6,40
	07:00	18,75	17,52	1,23			1		1		1					4,42	4,48
	08:00	19,56	18,75	0,81			1		1		1					4,21	4,22
	09:00	20,19	18,82	1,37			1		1		1					4,32	4,38
	10:00	20,43	18,67	1,75			1		1		1					4,58	4,60
	11:00	20,12	18,59	1,54			1		1		1					4,30	4,30
	12:00	20,53	20,20	0,33			1		1		1					4,64	4,74
	13:00	20,52	20,27	0,25			1		1		1					4,58	4,74
	14:00	18,48	17,99	0,49			1		1		1					2,73	2,65
	15:00	16,97	16,09	0,88					1		1					3,56	5,17
	16:00	17,50	15,05	2,45					1		1					6,92	6,95
	17:00	19,49	17,53	1,95					1		1			1		7,34	7,27
	18:00	22,71	21,23	1,49			1		1		1					6,91	7,00
	19:00	25,53	24,29	1,24			1	1	1		1					5,54	5,38
20:00	28,67	27,41	1,26			1	1	1		1					7,95	8,06	
21:00	29,32	27,68	1,64			1	1	1		1					8,12	8,04	
22:00	27,01	25,12	1,89			1	1	1		1					6,03	6,45	
23:00	23,48	21,61	1,87			1		1		1					7,75	7,72	

Τα ΑΠ 'Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00-18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης