

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 7 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 7 Μαΐου 2024	00:00	21,19	19,50	1,70			1		1		1					5,51	5,44
	01:00	19,21	18,59	0,62			1		1		1					4,14	4,16
	02:00	18,20	18,18	0,01		1			1		1					5,21	5,19
	03:00	17,73	17,73	0,00		1			1		1					4,93	4,91
	04:00	17,52	17,52	0,00		1			1		1					4,69	4,69
	05:00	17,84	17,84	0,00		1			1		1					5,06	5,04
	06:00	17,81	17,81	0,00		1			1		1					4,79	4,78
	07:00	19,08	19,08	0,00			1			1		1				4,15	4,12
	08:00	20,33	20,33	0,00			1			1		1				4,43	4,45
	09:00	21,35	21,35	0,00			1			1		1				5,45	5,50
	10:00	21,38	21,38	0,00			1			1		1				5,53	5,57
	11:00	21,27	21,27	0,00			1			1		1				5,43	5,45
	12:00	21,57	21,48	0,08			1			1		1				5,73	5,76
	13:00	20,59	20,45	0,14			1			1		1				4,88	4,82
	14:00	18,68	18,20	0,48			1			1		1				2,95	2,90
	15:00	17,34	16,81	0,53			1			1		1				1,82	1,83
	16:00	17,88	17,67	0,21			1			1		1				3,35	3,35
	17:00	19,92	19,92	0,01			1			1		1				4,52	4,57
	18:00	23,13	23,13	0,00			1			1		1				5,29	5,10
	19:00	26,08	26,08	0,00			1	1		1		1				4,64	4,71
20:00	29,25	29,25	0,00			1	1		1		1				7,77	7,86	
21:00	29,73	29,70	0,03			1	1		1		1				8,49	8,45	
22:00	26,56	26,50	0,07			1	1		1		1				5,40	5,31	
23:00	23,27	23,23	0,04			1			1		1				5,57	5,72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης