

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024	00:00	21,00	20,71	0,29			1		1		1					5,29	5,23
	01:00	19,04	18,36	0,69			1		1		1					4,44	4,58
	02:00	18,08	17,63	0,46		1			1		1					5,41	5,38
	03:00	17,75	17,61	0,14		1			1		1					4,99	4,97
	04:00	17,36	17,21	0,15		1			1		1					4,57	4,57
	05:00	18,23	17,77	0,46		1			1		1					5,41	5,45
	06:00	19,10	19,01	0,09			1		1		1					5,07	5,10
	07:00	20,98	20,98	0,00			1		1		1					5,24	5,26
	08:00	22,42	22,42	0,00			1		1		1					6,51	6,55
	09:00	23,63	23,63	0,00			1		1		1					7,11	7,05
	10:00	24,03	24,03	0,00		1	1		1		1					6,26	6,30
	11:00	24,08	24,02	0,06		1	1		1		1					6,26	6,26
	12:00	25,07	24,87	0,20		1	1		1		1					6,93	7,00
	13:00	25,16	25,03	0,12		1	1		1		1					7,07	7,05
	14:00	24,32	24,32	0,00		1	1		1		1					6,21	6,14
	15:00	22,30	22,30	0,00			1		1		1					6,10	6,16
	16:00	21,38	21,38	0,00			1		1		1					5,57	5,55
	17:00	23,73	23,73	0,00			1		1		1					6,39	6,30
	18:00	26,60	26,60	0,00			1	1	1		1					5,18	5,24
	19:00	28,82	28,62	0,20			1	1	1		1					7,45	7,49
20:00	31,66	31,22	0,44		1	1	1	1		1					9,44	9,44	
21:00	31,25	30,56	0,69		1	1	1	1		1					7,72	7,67	
22:00	27,59	27,01	0,58		1	1	1	1		1					5,27	5,28	
23:00	24,06	24,04	0,02			1	1	1		1					3,94	4,25	

Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:30-14:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης