

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ( x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024		00:00	4,98	3,70	1,29					1						1,30	1,36
		01:00	4,49	3,32	1,17					1						1,25	1,24
		02:00	4,17	3,62	0,55					1						0,92	0,91
		03:00	4,04	3,80	0,24					1						0,79	0,78
		04:00	4,06	3,94	0,11					1						0,79	0,79
		05:00	4,33	4,25	0,07					1						1,05	1,07
		06:00	4,68	4,62	0,06					1						1,40	1,42
		07:00	5,34	5,26	0,08			1		1						1,03	0,93
		08:00	5,76	5,59	0,17			1	1							1,29	1,43
		09:00	5,93	5,75	0,19			1	1							1,61	1,61
		10:00	6,02	6,02	0,00			1	1							1,67	1,67
		11:00	5,76	5,76	0,00			1	1							1,44	1,45
		12:00	5,64	5,58	0,05			1	1							1,29	1,31
		13:00	5,69	5,60	0,09			1	1							1,35	1,35
		14:00	5,53	5,46	0,07			1	1							1,20	1,20
		15:00	5,28	5,13	0,14			1	1							0,94	0,94
		16:00	5,09	4,92	0,17			1	1							0,77	0,76
		17:00	5,23	5,07	0,16			1	1							0,87	0,88
		18:00	5,89	5,77	0,12			1	1							1,53	1,54
		19:00	6,24	6,18	0,06			1	1							1,90	1,91
	20:00	6,90	6,88	0,02	1		1	1							1,85	1,81	
	21:00	7,01	7,01	0,00	1		1	1							1,62	1,60	
	22:00	6,42	6,42	0,00	1		1	1							1,04	1,04	
	23:00	5,77	5,77	0,00			1	1							1,17	1,25	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης